



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό :

«Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του ισογείου του κεντρικού κτιρίου του ΚΑΠΕ, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης»

Ενημέρωση 25/11/2016

Σχετικά με το συγκεκριμένο διαγωνισμό υποβλήθηκαν ερωτήσεις από υποψηφίους, ενώ επίσης χρειάζονται και κάποιες διευκρινήσεις/διορθώσεις. Οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις που χρειάζονται είναι οι κάτωθι :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 1:

Είναι αποδεκτή η προσκόμιση πιστοποιητικού EMC Directive παλιότερης έκδοσης από το ζητούμενο (EMC DIRECTIVE 2014/30/EC) εφόσον συμμορφώνεται με τα ίδια πρότυπα; Αν όχι, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση υποβολής προσφοράς κατά μία εβδομάδα για την έκδοση του ζητούμενου πιστοποιητικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 1:

Σχετικά με την απαίτηση συμμόρφωσης που τίθεται στη ΜΕΡΟΣ Β', αρ. 2, παραρ. 5.1, σελ. 47 του Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης βάσει και της παλαιότερης έκδοσης της οδηγίας EMC DIRECTIVE (2004/108/EC), εφόσον το προϊόν κατέστη διαθέσιμο στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016 (σύμφωνα με το άρθρο 43 – Μεταβατικές Διατάξεις της Οδηγίας 2014/30/EC) και υπάρχει συμμόρφωση του προϊόντος με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη πρότυπα. Σε αυτήν τη περίπτωση (εφαρμογή της παλαιότερης έκδοσης της οδηγίας EMC DIRECTIVE 2004/108/EC), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει με σχετικά έγγραφα πότε ήταν διαθέσιμο το προϊόν στην αγορά.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 2:

Στην περίπτωση που οι ανιχνευτές παρουσιάσει προσφερθούν ξεχωριστά από τα φωτιστικά σώματα, η ποσότητά τους ισοδυναμεί με τον αριθμό των γραφείων/ χώρων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 2:

Κατ' ελάχιστον οι ανιχνευτές παρουσιάσει είναι σαν ποσότητα ίσοι με τον αριθμό των γραφείων και λοιπών χώρων (δηλ. τουλάχιστον 44 τμχ). Ο υποψήφιος θα κρίνει την επιπλέον ποσότητα ανιχνευτών ανάλογα τις ιδιομορφίες των γραφείων/χώρων (πχ μεγάλος χώρος μπορεί να απαιτεί πλέον του ενός ανιχνευτή).



ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 3:

Όσον αφορά την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού T8, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα θα είναι ενιαία φωτιστικά σώματα ή αν μπορούν να προσφερθούν μόνο οι λαμπτήρες. Επίσης, είναι εφικτή η προσφορά άλλου είδους φωτιστικού εφόσον καλύπτονται οι απαιτούμενες απαιτήσεις (π.χ Panel, PL);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 3:

Η πρόταση – προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο λαμπτήρες, χωρίς φωτιστικά σώματα (ΜΕΡΟΣ Α', αρ. 15.2, παρα. 1, σελ 26). Είναι εφικτή η προσφορά άλλου είδους φωτιστικού (π.χ. Panel).

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 4:

Απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσκόμιση φωτοτεχνικής μελέτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 4:

Η φωτοτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει σαφώς στην τεχνική του προσφορά ότι η τεχνική λύση που προτείνει είναι σύμφωνη με το πρότυπο CEN Standard EN12464-1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, οφείλει να προσκομίσει τη φωτοτεχνική μελέτη ως Παραδοτέο Π1, μέσω της οποίας θα επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με το ως άνω πρότυπο.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 5:

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτημάτων παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση κατά μία βδομάδα, δηλαδή μέχρι 5/12/2016.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 5:

Δεν είναι εφικτή παράταση πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας στην προκήρυξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1:

Η κατηγοριοποίηση χώρων του ισογείου βάσει του προτύπου CEN Standard EN12464-1 που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι για τον υπολογισμό των απαιτήσεων φωτισμού είναι οι κάτωθι:

(η αρίθμηση γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα 2, σελ 48-49 της Προκήρυξης)



Κατηγορία χώρου	Πλήθος χώρων	Task or activity	E_m	UGR_L	U_o	R_a
Γραφείο (A/A: 1-5, 7,8,10-12, 14- 33)	30	Writing, typing, reading, data processing	500	19	0.60	80
Άλλες χρήσεις (A/A: 6,13)	1	Writing, typing, reading, data processing	500	19	0.60	80
Printer room (A/A: 9)	1	Filling, copying, etc.	300	19	0.40	80
Διάδρομος (A/A: 34, 35)	2	-	200	22	0.40	80
Κουζίνα (A/A: 36-38)	3	-	200	22	0.40	80
WC (A/A: 39-44)	6	-	200	22	0.40	80

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Νο 1:

Σχετικά με την προδιαγραφή εξοπλισμού (ΜΕΡΟΣ Β', αρ. 2, παρα. 3, σελ 47, του Τεύχους Προκήρυξης) το κείμενο αλλάζει και γίνεται ως εξής :

“3. Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, καθώς και επίσημο πιστοποιητικό (test report) φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με το Πρότυπο LM79 (αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία led).”

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Νο 2:

Σχετικά με την απαίτηση συμμόρφωσης που τίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β', αρ. 2, παρα. 4, σελ 47, του Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι αναφέρεται στην απαίτηση ύπαρξης σήμανσης CE στα προϊόντα και υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης CE.

Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.