



ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

➤ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3851/2010:

*Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής*

Άρθρο 2

« Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:

- α) γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW,
- β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW,
- γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW_p,
- δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW,
- ε) σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,
- στ) σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) MWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς.

Άρθρο 3

Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας

➤ *N. 4001/2011, Άρ.192, παρ.1 &
Άρ.195, παρ.3.στ!*

➤ *N.4014/2011, Άρ. 2, παρ. 8 &
Άρ.12 παρ. 1*

Άδεια Εγκατάστασης

- Υ.Α.Δ6/Φ1/οικ.13310 (ΦΕΚ 1153 Β,10.07.2007)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έντυπη αίτηση
2. Φάκελος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις της άδειας συνυποβάλλονται τα αντίγραφα αυτών, εάν υπάρχουν μεταβολές στα τεχνικά στοιχεία του έργου που δεν απαιτούν τροποποίηση της άδειας παραγωγής υποβάλλεται η σχετική βεβαίωση της ΡΑΕ.)

ii) Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, υπογεγραμμένη από το μελετητή που την εκπόνησε, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία του έργου καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου και δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

iii) Την *οριστική* προσφορά
Σύνδεσης του Σταθμού με το
Σύστημα ή το Δίκτυο.

iv) Την αποδοχή της *οριστικής*
προσφοράς σύνδεσης.

ν) Τοπογραφικά διαγράμματα με αποτύπωση του τρόπου σύνδεσης που θεωρούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000, σε υπόβαθρο χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)

3. Καταστατικό σύστασης και ΦΕΚ δημοσίευσης

4. ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης
ΔΣ για νόμιμη εκπροσώπηση.

5. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

6. Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία του, όπως τα έργα σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3468/2006.

7. Έγκριση επέμβασης, όταν αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.

8. Τοπογραφικό διάγραμμα

(κλίμακα 1:1000, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού Φ/Β στοιχείων, ανεμογεννητριών, οικίσκων, κ.α.)

9. α) Υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη του σταθμού για την
ανάθεση της μελέτης
εγκατάστασης,
καθώς και

β) υπεύθυνη δήλωση του
μελετητή για την ανάληψη της
μελέτης εγκατάστασης.

10. Παραστατικά πληρωμής τελών, κρατήσεων και φόρων:

➤ Κράτησης 1% επί του προϋπολογισμού του έργου υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ Α' 145) με ανώτατο όριο των παραπάνω ποσών ευρώ 2,93 και ευρώ 1,47 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 1889/1951 (ΦΕΚ Α' 211) και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ (€).

➤ Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της εξαρτημένης εργασίας (κατάσταση μισθοδοσίας θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας) όταν ο μελετητής είναι υπάλληλος της επιχείρησης.

➤ Κράτησης 2% επί της αμοιβής μελέτης του έργου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 915/1979 (ΦΕΚ Α' 103) χωρίς περιορισμό ανώτατου ορίου.

➤ Κατάθεση ποσοστού 10% της
αμοιβής μελέτης του μηχανικού

➤ Απόδειξης κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού της αμοιβής μελέτης στο όνομα του μηχανικού.

- Τέλους χαρτοσήμου 20/οο επί της αμοιβής του μηχανικού καταβαλλόμενο στην οικεία Δ.Ο.Υ., αντί επικόλλησης κινητού επισήματος στα σχέδια, προϋπολογισμούς, μελέτες καθώς και στα τυχόν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α'285).

- Παράβολου 27,88 ευρώ συνολικά υπέρ του Δημοσίου (λογαριασμός αριθ. 1459) για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο όνομα του ιδιοκτήτη του σταθμού από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 1150/1949 (ΦΕΚ Α' 249), το άρθρο μόνο του ν. 1889/1951, την κοινή υπουργική απόφαση 13959/22.2.1952 και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ.

Άδεια λειτουργίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Δύο (2) αντίγραφα αίτησης, σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Α.Π.Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 (ΦΕΚ Β/1153/10.07.2007) και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο που έχει συναφθεί μεταξύ Παραγωγού και του Αρμόδιου Διαχειριστή (ΔΕΗ ΑΕ).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής σύμβασης Πώλησης που έχει συναφθεί μεταξύ του Παραγωγού και του Αρμόδιου Διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ).

3. Αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΗ ΑΕ), με την οποία πιστοποιείται ότι έχει περατωθεί η φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετικού δικτύου σύνδεσης του σταθμού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων του παραγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, με τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

4. Νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 2941/2001. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

6. Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας εγκατάστασης με την οποία βεβαιώνεται ότι:

➤ Έχουν τηρηθεί οι όροι της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την φάση κατασκευής του έργου και ότι θα τηρούνται κατά την φάση της λειτουργίας του. Αν διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις όρων και περιορισμών τότε θα απαιτηθεί χορήγηση νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

- Η επίβλεψη της λειτουργίας του σταθμού έχει ανατεθεί σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό.

7. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού για αποδοχή της ανάθεσης και της τήρησης κατά τη λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία των απασχολουμένων στο σταθμό.

➤ Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:

- ✓ Βεβαίωση από το ΚΑΠΕ για την διασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3468/2006. Το ΚΑΠΕ διαβιβάζει την βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 3 στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού φακέλου

- ✓ Έκθεση αυτοψίας της αδειοδοτούσας αρχής. Κατά την αυτοψία εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι όροι της άδειας εγκατάστασης



Μέχρι 31/12/2010

Περιφέρειες

- ΔΙΣΑ Θεσσαλίας και ΔΙΣΑ Στερεάς Ελλάδας

568 φάκελοι ΑΠΕ

από 1/1/2011 μέχρι 31/3/2012

- 119 Άδειες όλων των κατηγοριών (Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Τροποποιήσεις), συνολικής ισχύος 864 MW και συνολικού προϋπολογισμού 1.141.000.000 €

Σε εκκρεμότητα

- 37 αιτήματα έργων ΑΠΕ
(Εγκατάσταση, Λειτουργία, Τροποποιήσεις)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παύλος Χαρχαρίδης

Ταχ. Δ/ση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ.: 413 36 Λάρισα
Τηλέφωνο: 2413 503642
Fax: 2413 503668

